


- LEGENDA**
- SVĚTELNÝ VÝVOD STROPNÍ
 - SVĚTELNÝ VÝVOD NÁSTĚNNÝ
 - SVĚTELNÝ VÝVOD PRO ŽÁŘIVKOVÉ SVÍTLIDLO
 - 1 POL.VYPÍNAČ, 10A, 250V (ŘAZENÍ 1)
 - SERIOVÝ PŘEPÍNAČ, 10A, 250V (ŘAZENÍ 5)
 - STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ, 10A, 250V (ŘAZENÍ 6)
 - KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ, 10A, 250V (ŘAZENÍ 7)
 - INFRAPASIVNÍ SNÍMAČ POHYBU OSOB ENKA PS nebo JINÝ, FUNKČNĚ PODOBNÝ
 - KABEL CYKY-O 2x1,5 PRO VYPÍNAČ (ŘAZ.1)
 - KABEL CYKY-O 3x1,5 PRO VYPÍNAČ (ŘAZ.5,6)
 - KABEL CYKY-J 3x1,5 PRO SVĚTLO
 - KABEL CYKY-J 5x1,5 PRO SVĚTLA
 - A/1-Q12 OVLÁDACÍ PRVEK (VYPÍNAČ) ČÍSLO
 - ČÍSLO VÝVODU Z ROZVADĚČE RH
 - OZNAČENÍ VÝVODU PRO SVÍTLIDLO (SVÍTLIDLA)

POZNÁMKA:
VYPÍNAČE OSVĚTLENÍ BUDOU INSTALOVÁNY 110cm NAD PODLAHOU SVÝM SPODNÍM OKRAJEM, A 15cm STŘEDEM OD OKRAJE ŽÁRUBNĚ. V MÍSTNOSTI S OBKLADY DO STŘEDU OBKLADAČKY. VÍCE VYPÍNAČŮ, SOUSTŘEDĚNÝCH NA JEDNOM MÍSTĚ, BUDE INSTALOVÁNO DO DVOU NEBO VÍCE NÁSOBNÉHO RÁMEČKU NAD SEBOU 110cm NAD PODLAHOU SPODNÍM OKRAJEM. PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ VYPÍNAČŮ A PŘEDĚVŠÍM STROPNÍCH A NÁSTĚNNÝCH SVĚTELNÝCH VÝVODŮ JE NUTNO OSDOUHLASIT S INVESTOREM NEBO ARCHITEKTEM. BUDE PROVEDENO OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ.

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 3N+PE~50Hz, 400V/TN-C-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:
IZOLACÍ, KRYTÍM



MAREK FRANK

ARCHITEKT

ORLÍ 22, 602 00 BRNO
ČESKÁ REPUBLIKA
WWW.ATELIERFRANK.COM
FRANK@ATELIERFRANK.COM
TELEFON: (+420) 605 425 258



spol. s r.o.
612 00 BRNO, Srbská 9

Výzkumné a vývojové centrum
ELISABETH PHARMACON

Stavební úpravy a nástavba

Brno, Rokycanova 5

Stavebník:

ELISABETH PHARMACON, spol. s r.o.

STUPEŇ DSP/DPS
DATUM 9. 11. 2015

ČÁST D.1.4 Technika prostředí staveb
D.1.4.3 Elektroinstalace

Projektant: Ing. Karel Rychlý

PŮDORYS II.NP
OSVĚTLENÍ
M 1:100

ČÍSLO D.1.4.3.02