

Komentář zadávací dokumentaci a podkladům

27. 6. 2016

V průběhu května 2016 proběhla změna dispozice laboratoří a změna vzduchotechniky. Na tyto změny nejsou přizpůsobeny projekty:

- ZTI
- Elektro

Změny v projektu jsou drobné a neměly by mít zásadní vliv na cenu zakázky.

Pozor změna v projektu ZTI:

V projektu ZTI chybí přívod teplé + studené vody a kanalizace pro laboratorní dřez, který bude umístěn v laboratoři 2.1, vedle dveří vedoucích do chodby 2.7. Voda a kanalizace budou napojeny z/do stávající stupačky, který je mezi WC 2.3 a 2.2. S touto úpravou je potřeba počítat v ocenění zakázky. Změna je zahrnuta již do položkového rozpočtu. Laboratorní dřez bude součástí laboratorního stolu, proto není součástí této dodávky.

Odvody kondenzátů z VZT byly z položkového rozpočtu odstraněny, neboť klimatizační jednotky budou mít vlastní odvod kondenzátu.

Projekt elektro

V projektové dokumentaci chybí zakreslení vedení venkovního vedení a umístění osvětlení budovy. Patříčné položky jsou ale součástí položkového rozpočtu.

V Brně 29. 6. 2016

Jiří Rotschedl, v.r.